


 REPUBLIKA E KOSOVËS  
 REPUBLIKA KOSOVA  
 REPUBLIC OF KOSOVO  
 KOMUNA E PRISHTINËS  
 OPSTINA PRISTINA  
 MUNICIPALITY OF PRISHTINA  
 DREJTORIA E URBANIZMIT, NDËRTIMIT DHE MBROJTJES SË MJEDISIT  
 THE DEPARTMENT OF URBANISM, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENT PROTECTION  
 DIREKTOJA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I OCUVANJE OKOLINE



**PLANI RREGULLUES "QYTEZA PEJTON"**  
 Regulatory plan "QYTEZA PEJTON"  
 Regulacioni plan "QYTEZA PEJTON"

PËRMBAJTJA E FLETES	FAZA
INSTALIMET ELEKTRIKE DHE TELEFONIA	<b>ZGJIDHJA URBANE</b> URBAN SOLUTION URBANISTIČK RESENJE

SHKALLA / scale / razmer	Nr.FLETES
P=1:2500	<b>19</b>
KODI / code / kod	
<b>PRRQP</b>	



VËRTETON

DREJTORI I DREJTORATIT TË URBANIZMIT, NDËRTIMIT DHE MBROJTJES SË MJEDISIT

Arch.LULJETA CEKU SOKOLI



---

KRYETARI I KUVENDIT KOMUNAL TË PRISHTINËS

prof.dr. ISA MUSTAFA

Prishtinë,  
Dhjetor 2010

**Legjenda / Legend / Legenda**

-  Trafostacionet e planifikuara
-  Centrala telefonike

Kanali kablovik me 6 gypa te brinjezuar Ø 200 dhe 2 gypa te brinjezuar Ø 160 per ptt ,nje gyp i brinjezuar Ø 100 per ndriqim publik. Kabllot e perdorura 10(20)kV,IPO 13 XHP(49A)240mm2.Kabllot e perdorura per ndriqim publik NYY-J 4x25mm2

Kanali kablovik me 3 gypa te brinjezuar Ø 200 dhe 2 gypa te brinjezuar Ø 160 per ptt ,nje gyp i brinjezuar Ø 100 per ndriqim publik. Kabllot e perdorura 10(20)kV,IPO 13 XHP(49A)240mm2.Kabllot e perdorura per ndriqim publik NYY-J 4x25mm2